

事故報

都営三田線巣鴨駅におけるコンクリート片の剥落について

都営三田線巣鴨駅において、下記のとおりコンクリート片の剥落が発生しましたのでお知らせいたします。

記

発生日時	令和7年6月12日（木）10時00分頃
発生場所	都営三田線「巣鴨駅」A2出入口上屋 （豊島区巣鴨3丁目27番地先）
状 況	都営三田線「巣鴨駅」のA2出入口の脇に上屋のコンクリート片（合計2片、総重量約2kg）が落下しているのを職員が発見 （最大のコンクリート片 サイズ：約 縦 100mm×幅 110mm×厚さ 110mm、重量：約 1.6 kg） 当該箇所については、応急処置を実施済
怪我人等	なし
原 因	経年によるコンクリートの劣化
今後の対応	都営三田線において、同様の出入口上屋の緊急点検を実施予定